



SPWSZ-Szczecin, ul. Arkońska 4
KANCELARIA

Dnia 19-09-2014

Podpis



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Zakład w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Obsługi Klienta
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. (91) 482-42-81, faks

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital
Zespolony W Szczecinie
Arkońska 4
71-455 Szczecin

Szczecin, dnia 15-09-2014

N/ znak: ZDK-4100-100625/14

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4-09-2014 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gaz ziemny wysokometanowy, symbol E (GZ-50)
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu:
rodzaj obiektu: Budynek kuchni szpitalnej i laboratorium
adres: woj. zachodniopomorskie, gm. Szczecin, m. Szczecin, ul. Arkońska 4 (dz. 3/38)
- Cel wykorzystania paliwa gazowego: socjalno-bytowe
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kuchenka gazowa	13,20	3	39,60
Palnik gazowy	1,50	2	3,00
		łącznie moc [kW]	42,60

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - Moc przyłączeniowa: 5,00 [m³/h];
 - Roczny odbiór paliwa gazowego: 7200 [m³/rok].
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - Istniejące przyłącze, o ciśnieniu: średnim
 - Materiał: PE średnica: dn 40
 - Lokalizacja: Szczecin, ul. Arkońska 4 (teren Szpitala - dz. Nr 3/38)
- Ciśnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:

minimalne: 150,00 /1,60 [kPa],
maksymalne: 400,00 /2,50 [kPa].
- Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:
Nie dotyczy.
- Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:

Liczba przyłączy: 1 szt.

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa	Materiał, typ, typoszereg	Szt.	Średnica [mm]	Długość [m]
średnie	5	Przyłącze PE100 RC SDR11	1	25	6,00