



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/35/W1/2015**

**Data:
23.04.2015 r.**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/35/2015 pn. Stała ochrona osób i mienia, konwojowanie środków pieniężnych oraz zaprojektowanie, instalacja i uruchomienie systemu monitoringu w SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

Zestaw 1

1. Proszę o podanie maksymalnego obszaru (pola widzenia) kamer przy budynkach A,L i M.

Odp.: Dobór parametrów i jasności obiektywów kamer, tak aby umożliwić wyraźny odbiór obrazów, należy do Wykonawcy. Należy uwzględnić konieczność monitorowania wejść do budynków oraz ich najbliższego otoczenia.

2. Proszę o wskazanie w których budynkach (izbach przyjęć) należy zainstalować system przywoławczy.

Odp.: System przywoławczy należy zainstalować w:

1.	Budynek A	SOR Punkt Przyjęć Chorób Wewnętrznych
2.	Budynek B	SOR Punkt Przyjęć Dermatologiczny
3.	Budynek B	SOR Punkt Przyjęć Okulistyczny
4.	Budynek B	SOR Punkt Przyjęć Chorób Dziecięcych
5.	Budynek M	Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
6.	Budynek L	SOR Punkt Przyjęć Planowych
7.	Budynek J	SOR Punkt Przyjęć Chorób Zakaźnych
8.	Budynek D	SOR Punkt Przyjęć
9.	Budynek D	SOR Otolaryngologiczny Punkt Przyjęć
10.	Budynek NN, ul. Broniewskiego 12	Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

3. Proszę o informację czy połączenie systemów przywoławczych można wykonać w technologii miedzianej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wykonanie połączenia alarmowego systemu przywoławczego w technologii miedzianej.

4. Proszę o wskazanie medium transmisyjnego dla systemu CCTV.

Odp.: Transmisja sygnału powinna być zoptymalizowana i dostosowana do obiektów Zamawiającego, Zamawiający wymaga stworzenia projektu sieci, który zostanie przedstawiony do akceptacji.

Projektowana sieć CCTV/system nadzoru nie może „stykać” się z istniejącą siecią komputerową wraz z PPD/GPD Zamawiającego, możliwe jest jedynie wykorzystanie kanalizacji teletechnicznej na terenie SPWSZ pod nadzorem Zamawiającego.

Zamawiający proponuje wykonanie głównego szkieletu sieci CCTV/system nadzoru za pomocą medium światłowodowego, w budynkach może być zastosowana miedź.

5. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "komputerowego systemu nadzoru" wymienionego w pkt. 3.26 SIWZ.

Odp.: Przez zapis wskazanego punktu SIWZ, Zamawiający rozumie nadzór nad pracą pracowników Wykonawcy, np. potwierdzanie odbycia obchodu terenu poprzez wciskanie przycisków zainstalowanych w poszczególnych punktach terenu Zamawiającego i możliwość późniejszej oceny wykonanego zadania.

6. Proszę o doprecyzowanie czy montaż dwóch kamer wynikających z punktu 4.1.1. SIWZ ma stanowić odrębną instalację CCTV, czy też zawiera się w ilości 20 kamer IP, wynikających z punktu 5.1.

Odp.: Wszystkie punkty określone na mapce stanowiącej załącznik nr 1a do SIWZ, są częścią sieci monitoringu.

7. Proszę o wskazanie minimalnych wymagań (parametrów technicznych) dla kamer IP

Odp.: Zamawiający nie określa minimalnych wymagań dla kamer. Do Wykonawcy należy określenie optymalnego wykorzystania sprzętu dostosowanego do poszczególnych obiektów Zamawiającego.

8. Proszę o wskazanie sposobu rejestrowania i archiwizacji danych (na jakich nośnikach i w jakiej jakości).

Odp.: Dane powinny być rejestrowane i archiwizowane w sposób pozwalający na zachowanie ich w jakości umożliwiającej ich odczyt przez wymagany okres. Dobór technologii, tak aby zoptymalizować ten proces, należy do Wykonawcy.

9. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie punktu 7.6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Czy zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia wymienione w punkcie 2.1, potrzebne do wykonania zamówienia, bez dodatkowych opłat?

Odp.: Zamawiający udostępni wskazane pomieszczenia do wykorzystania wyłącznie przy realizacji zamówienia. Pomieszczenia nie zostaną przekazane w Wykonawcy w najem.

10. Prosimy Zamawiającego o zmianę § 3 ust. 7 umowy z : „ w przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 4 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całej wartości umowy” na: „w przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 4 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % od niewykonanej części zamówienia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto w rozdziale III SIWZ pkt. 8 wpisano:

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego skalkulowania ceny, przed złożeniem ofert możliwe jest dokonanie wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia. Termin wizji należy ustalić telefonicznie z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego – Tel. 604 998 375.

powinno być:

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego skalkulowania ceny, przed złożeniem ofert możliwe jest dokonanie wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia. Termin wizji należy ustalić telefonicznie z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego – Tel. 664 988 375 lub 91/8139575.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
dr n. med. Mariusz Pietrzak