otwory w stropie
nad piwnicą 2 x Ø 32

otwory w stropie
nad piwnicą 2 x Ø 27

istniejąca szafa AKPiA – TAWC1

istniejąca rozdzielnia elektryczna RCO

150
205

DP12

PRZYŁĄCZE CZYNNIKA
CHŁODU – 2xø150

ø200-STAL

ø225PE

ø180PE

ø250PE

ø160PE

czujnik temp.

czujniki temperatury montowane w króćcu pomiędzy rozdzielaczem a kolektorem zaworu

ROZDZIELACZ POWROTÓW

ø300

01/68	Pom. tech.-przyłącza
61,3 m²	akryl.-silik. powłoka na beton

FASADA Sp. C. Włodzimierz Borniński Hanna Bornińska
71-531 Szczecin, ul. Nieduża 30/10, tel/fax 091 422 87 57
e-mail: fasada@espol.com.pl

FASADA SP.C.

Temat	Montaż dodatkowych urządzeń w węźle głównym wody lodowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego 11	Nr umowy DNT. 221.15.2017.HS
Adres	70-891 Szczecin, ul. Sokolowskiego 11	Data 05-2017
Obiekt	NOWA BRYŁA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO	Skala 1:25
Stadium Nazwa projektu	PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII MONTAŻU DODATKOWYCH URZĄDZEŃ W WĘŹLE GŁÓWNYM WODY LODOWEJ W SPWSZ W SZCZECINIE	
Treść rysunku	RZUT WĘZŁA CHŁODU	Nr rysunku 2
Branża	TECHNOLOGIA	

Projektował		Sprawdził
mgr inż. Włodzimierz Borniński nr upr. 189/SZ/91, 137/Sz/94		mgr inż. Wojciech Skowron nr upr. 8/Sz/2000